




BUDOWA MINIPOMPOWNI PEHD 600:

1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
- 1.1. Dno zbiornika (kineta ślepa)
- 1.2. Rura karbowana PP 600/670
2. Przykrycie zbiornika
- 2.1. Właz żeliwny
- 2.2. Betonowy pierścień odciążający
- 2.3. Teleskopowy adapter do włazów
3. Pompa zatapialna z nożem tnącym
4. Wewnętrzna instalacja tłoczna z rur PE 100-40 mm
5. Zawór zwrotny
6. Zawór odcinający
7. Śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej wewnętrznej instalacji tłocznej
8. Podłączenie zewnętrznej sieci kanalizacji ciśnieniowej
- 8a. Uszczelka "in situ" 40/63mm
- 8b. Kształtka typu Polyrac
9. Podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków - kształtka "in situ"
10. Czujniki poziomów napelnienia
11. Łańcuch do montażu i demontażu pompy
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm z uszczelką "in situ" 50/60mm

Rzędne pompowni-rozpatrywać łącznie z profilami podłużnymi:

P1-219.37 ; 222.40 (dwa dopływy)
P2-223.50
P3-218.94
P4-218.37
P5-221.65

Temat:

Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka w ramach rewitalizacji gminy Łańcut na lata 2016-2020 - rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku socjalnego, budowa nowego budynku technicznego, wchodzących w skład zaplecza socjalno-sanitarnego i technologicznego otwartego basenu rekreacyjnego, remont istniejącej niecki basenowej, budowa przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, wolnostojących kolektorów słonecznych, niezbędnej infrastruktury i urządzeń technicznych oraz obiektów małej architektury.

Inwestor: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut

Lokalizacja: Wysoka, gmina Łańcut, dz. nr ewid. 392/10, obęb 0009-Wysoka

Przedmiot rysunku: SCHEMAT POMPOWNI PEHD 600

Projektował: inż. Marian Budzik, upr. nr S-234/79 S-234/80

Sprawdził: mgr inż. Włod Duszak, upr. nr S-158/01

Skala:

-

Data : kwiecień 2018

Faza: PW

Nr rysunku:

S-4