



RZP.271.28.2020

Łańcut, dnia 21.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA II

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Rogóżno.

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, a dotyczącym ww. postępowania zamieszczam jego treść wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

W dokumentacji zamieszczonej na stronie brakuje projektu wykonawczego instalacji elektrycznych (folder PW - instalacje elektryczne jest pusty).

Proszę o uzupełnienie plików.

Odpowiedź: .

Zamawiający informuje, że branże elektryczną należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym, w oparciu o zamieszczony przedmiar robót.

Pyt. 2

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę stolarki PCV na aluminium.

Odp.

Zamawiający informuje, że dopuszcza zamianę stolarki PCV na aluminium przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w dokumentacji projektowej, wymogów określonych obowiązującymi przepisami oraz po uprzednim uzyskaniu zgody projektanta na wprowadzenia takiej zmiany.

Pyt. 3

Proszę o informację jaką przenikalność powinny posiadać drzwi zewnętrzne (1,3 W/m²K czy 1,5 W/m²K).

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową (opis architektoniczny PB strona 12.) drzwi zewnętrzne powinny posiadać współczynnik $U=1,1$ W/m²K

Pyt. 4

W dokumentacji projektowej podłoga sportowa opisana jest jako systemowa podłoga sportowa, zgodna z normą EN 14904 wykończona wykładziną PCV o minimalnej grubości

7 mm o punktowej elastyczności na poziomie P2 . Warstwa użytkowa i grubość wykładziny ma ogromne znaczenie pod względem odporności wykładziny sportowej a co najważniejsze ma ogromny wpływ na komfort uprawiania sportu przez nie tylko najmłodszych użytkowników ale także ma wpływ na punktowy nacisk wywierany np. przez ławeczki stoliki oraz inne elementy wyposażenia sportowego jak i poza sportowego.

Ze względu na zmianę grubości wykładzin wiodących producentów i w celu uniknięcia wykładzin o niskiej jakości i nie przeznaczonych do obiektów sportowych:

- Czy Zamawiający będzie wymagał wykładziny o minimalnej grubości 7,5mm posiadającą warstwę użytkową nie mniejszą niż 2mm

Odp.

Zamawiający będzie wymagał wykładziny o grubości minimum 7mm spełniającej pozostałe wymagania opisane w dokumentacji projektowej, w tym warstwę wierzchnią użytkową i warstwę zabezpieczającą.

- Czy dla zapewnienia dostawy podłogi sportowej z wysokiej jakości wykładziną sportową PCV Inwestor wymagał będzie aby wykładzina posiadała certyfikaty przynajmniej podstawowych międzynarodowych federacji sportowych takich jak FIVB – siatkówka, FIBA – koszykówka, EHF – piłka ręczna. Wymóg certyfikacji wyeliminuje ryzyko wyceny oraz późniejszej realizacji najsłabszych wykładzin o bardzo niskim standardzie.

Odp.

Zamawiający będzie wymagał aby podłoga posiadała minimalne wymagania opisane w dokumentacji bez konieczności certyfikacji międzynarodowych federacji.

Pyt.5

Poz. 16 przedmiaru robót: Prace archeologiczne, wraz z projektem prac archeologicznych.

Proszę o uściślenie jaki zakres prac ma zawierać dana pozycja, nadzór?, metodę badań? Teren pod halą czy również elementy zagospodarowania terenu?

Odp.

W przedmiotowej pozycji należy wycenić koszt ewentualnych robót archeologicznych w przypadku odkrycia na etapie realizacji elementów kwalifikujących się do zabezpieczenia lub mogących mieć wartość historyczną. Zamawiający nie dysponuje informacjami o znajdujących się w obrębie prac obiektach mogących determinować prowadzenie takich prac. Należy rozpatrywać cały obszar objęty robotami budowlanymi. Zamawiający przypomina, że w zakresie prac znajduje się również utwardzenie terenu na działce sąsiadującej z działką na której ma powstać obiekt.

Pyt. 6

Pokrycie dachowe: Pozycja 221 – płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym gr 4 cm. Nad częścią socjalną pozycja 232 z rdzeniem styropianowym gr 25 cm nad halą wg dokumentacji pokrycie ma inny przekrój:

– blacha trapezowa nośna T55 gr. min. 0,75 mm

– folia PE

- wełna gr. 20 cm
- folia PE
- blacho dachówka
- Prosimy o podanie rozwiązania pokrycia dachowego

Odp.

Pokrycie dachowe należy wycenić zgodnie z dokumentacją projektową. W pozycjach wskazanych w zapytaniu należy wycenić wszystkie elementy konstrukcji dachu opisane w dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnione oddzielnie w przedmiarze.

Pyt. 7

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót wszystkich branż tj. budowlanej, sanitarnej, drogowej, elektrycznej w wersji aktywnej ATH i XML.

Odp.

Zamawiający udostępnił przedmiary w wersji elektronicznej, aktywnej w formacie jakim dysponuje. Dodatkowo zamawiający informuje, że widzącym przedmiarem jest ten w formacie pdf. Zamieszczony na stronie pod ogłoszeniem o przetargu i nie bierze odpowiedzialności za błędy, które mogą znajdować się w wersji edytowalnej lub mogą wynikać z błędów w programach kosztorysowych.

Łukasz Hubert
Z-ca Wójta Gminy Łańcut