



RZP.271.28.2020

Łańcut, dnia 10.12.2020 r.

WYJAŚNIENIA I

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Rogóżno.

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, a dotyczącym ww. postępowania zamieszczam jego treść wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego dla branży elektrycznej. Obecnie w dokumentacji przetargowej jest tylko część budowlana, w której brakuje m.in. elementów instalacji niskoprądowych czy instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto w obecnej dokumentacji w skład instalacji fotowoltaicznej wchodzi 36 paneli o mocy 250 W (przedmiar robót poz. 435) natomiast zgodnie z rysunkiem E.6 , jest ich 26 szt. paneli o mocy 280 W. Proszę zatem o wyjaśnienie w/w pozycji.

Odpowiedź: .

Roboty budowlane branży elektrycznej należy wycenić zgodnie z projektem budowlanym zamieszczonym na stronie Zamawiającego. Znajdują się w nim informacje dotyczące instalacji niskoprądowych oraz fotowoltaicznej.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej wskazany jest w dokumentacji wymóg, że Wykonawca na etapie realizacji ma dobrać rozwiązanie systemowe jednego z producentów paneli i przedstawić do akceptacji dokumentację techniczną. Zamawiający nie wyklucza zastosowania paneli o zbliżonych wymiarach i mocy, a także w uzasadnionych przypadkach zmianę ilości paneli pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki graniczne opisane w dokumentacji oraz wymogi określone obowiązującymi przepisami, stąd jako wiodący do wyceny należy stosować projekt, a w drugiej kolejności przedmiar robót.

Wszelkie zmiany jakie Wykonawca zamierza wprowadzić na etapie realizacji zadania wymagać będą akceptacji Zamawiającego.

Łukasz Hubert
Z-ca Wójta Gminy Łańcut